



Thinking solutions.

REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA

115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Stații de presurizare
Reflexomat/Variomat

PROCES VERBAL nr. /.....

Punere în funcțiune / PIF

Factura de achiziție:	Nr.	Data
	Denumire comerciant:	
Unitatea de comandă Model + serie fabricație: + poză cu eticheta de fabricație		
Vas/Vase Variomat/Reflexomat Model + serie fabricație: + poze cu eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune	☐ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Reflexomat/Variomat, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ Montaj Unitatea de comandă cu vasele Reflexomat/Variomat conform Manual ☐ Racordul hidraulic al vaselor conform Manual ☐ Conexiunile electrice conform Schemă Electrică Manual ☐ Parcurgerea rutinei de pornire conform Manual	
Accesorii (racord flexibil, Fillvalve, Safe Control, modul BUS)		
Tip instalație în care este montat sistemul de presurizare: + poze cu sistemul de presurizare pus pe poziție	☐ instalație de încălzire, temp. tur/retur: ☐ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: ☐	
Pentru instalațiile de apă răcită:	Concentrație antigel:	
Protocol de comunicație BMS clădire: (dacă este cazul)		

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	
* Pres. Min. de funcționare din sistem	$P_0 \dots \dots \dots \text{bar} (P_0 = p_{st} + p_D + 0,2 \text{ bar})$
Presiunea de acționare pentru supapa de siguranță	$P_{sv} \dots \dots \dots \text{bar}$

Notă:

* Presiunea minimă de funcționare trebuie scrisă cu un marker și pe vasul principal Variomat VG sau Reflexomat RG, în spațiul liber (dreptunghi) de pe eticheta acestuia.

Observații:

--



Thinking solutions.

REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA

115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Stații de presurizare
Reflexomat/Variomat

PROCES VERBAL nr. /.....

Service / Întreținere

** Operațiune de întreținere:	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Unitatea de comandă Model + serie fabricație: + poză cu eticheta de fabricație		
Vas/Vase Variomat/Reflexomat Model + serie fabricație: + poze cu eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	☐ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Reflexomat/Variomat, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ Executat Plan de Întreținere conform Manual ☐ Verificarea punctelor de comutare conform Manual ☐ Curățare vase conform Manual ☐ Curățare colector impurități conform Manual ☐ Verificare componente sub presiune conform Manual ☐ Verificare setări Unitatea de Control conform Manual	
Verificare aspect echipament:	☐ Stare bună:	*** ☐ Deteriorări:

Notă:

****** Pentru păstrarea garanției de 24 luni de la PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către o firmă de service autorizată.

******* În spațiul de Observații detaliați neconformitățile.

Observații:

--