



Thinking solutions.
REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA
115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Tratare apă
Fillsoft

PROCES VERBAL nr. /.....

Punere în funcțiune / PIF

Factura de achiziție:	Nr.	Data
	Denumire comerciant:	
Ansamblu Fillsoft carcasă + Fillsoft cartușe Model + serie fabricație: + poză cu eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune + poze cu Fillsoft carcasă + cartușe pus pe poziție	☐ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Fillsoft, disponibil pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ S-a completat eticheta autoadezivă Fillsoft - Setup	

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	
Presiune conductă alimentare	P_{alimentare} • • • • • bar ()

Observații:

--



Thinking solutions.

REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA
115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Tratare apă
Fillsoft

PROCES VERBAL nr. /.....

Service / Întreținere

** Operațiune de întreținere:	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Ansamblu Fillsoft carcasă + Fillsoft cartușe Model + serie fabricație:		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	☐ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Fillsoft, disponibil pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ Executat Plan de Întreținere conform Manual ☐ Verificarea capacitate cartuș la fiecare 6 luni ☐ Înlocuire cartuș dacă este consumat 90% sau după maxim 18 luni	
Verificare aspect echipament:	☐ Stare bună:	*** ☐ Deteriorări:

Notă:

****** Pentru păstrarea garanției de 24 luni de la PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni, verificare consum cartuș la 6 luni), de către o firmă de service autorizată.

******* În spațiul de Observații detaliați neconformitățile.

Observații:

--