



Thinking solutions.

REFLEX WINKLEMAN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA

115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Stație de degazare în vid
Servitec

PROCES VERBAL nr. /.....

Punere în funcțiune / PIF

	Nr.	Data
Factura de achiziție:	Denumire comerciant:	
Model Servitec:		
Serie Fabricație Servitec: + poză eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune	☐ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ Montaj Unitatea de comandă Servitec conform Manual ☐ Racordul hidraulic Servitec la instalație conform Manual ☐ Conexiunile electrice au fost realizate conform Schemă Electrică Manual ☐ Parcurgerea rutinei de pornire a unității de comandă conform Manual	
Tip instalație în care este montat Servitec: + poze cu Servitec pus pe poziție	☐ instalație de încălzire, temp. tur/retur: ☐ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: ☐	
Servitec a fost montat pe:	☐ retur principal ☐	
Pt. instalațiile de apă răcită sau solare:	Concentrație antigel:	
Accesorii (modul BUS)		
Protocol de comunicație BMS clădire: (dacă este cazul)		
Linia de umplere/completare	☐ conexiunea de alimentare cu apă a fost creată și este funcțională	
Mod de funcționare Servitec:	☐ MAG Control ☐ Level Control	
Pres. maxim admisibilă în instalație:		
Temp. maxim admisibilă în instalație:		

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	
* Presiune minimă de funcționare din sistem	$P_0 \dots \dots \dots \text{bar}$ ($P_0 = p_{st} + p_D + 0,2 \text{ bar}$)
Presiunea de acționare pentru supapa de siguranță	$P_{SV} \dots \dots \dots \text{bar}$

Observații:

--



Thinking solutions.

REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA

115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Stație de degazare în vid
Servitec

PROCES VERBAL nr. /.....

Service / Întreținere

** Operațiune de întreținere:	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Model Servitec:		
Serie Fabricație Servitec: + poză eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	☐ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ ☐ Verificare etanșeități pompa, conexiuni hidraulice cu filet, supapă degazare ☐ Verificare conexiuni electrice ☐ Test degazare Vacuum ☐ Curățare separator impurități ☐ Verificare setări Unitate de Control Servitec ☐ Test degazare ☐ Verificare concentrație de glicol (dacă este cazul)	
Verificare stare echipament:	☐ Stare bună	☐ Deteriorări***

Notă:

****** Pentru păstrarea garanției de 24 luni de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către o firmă de service autorizată.

******* În spațiul de Observații detaliați neconformitățile.

Observații:

--