



Thinking solutions.
REFLEX WINKLEMANN GmbH – REPREZENTANȚA ROMÂNIA
115300 Curtea de Argeș, jud. Argeș, România, Str. Decebal, nr. 4



Tehnica de separare
Exvoid, Exdirt, Exwin

PROCES VERBAL nr. /.....

Punere în funcțiune / PIF

Factura de achiziție:	Nr.	Data
	Denumire comerciant:	
Model separator Reflex:	☐ Exvoid..... ☐ Exdirt..... ☐ Exwin.....	
Serie Fabricație: + poză eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru punere în funcțiune	☐ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt și Exwin, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/	
Tip instalație în care este montat separatorul: + poze cu separatorul pus pe poziție	☐ instalație de încălzire, temp. tur/retur: ☐ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: ☐	
Separatorul a fost montat pe:	☐ retur principal ☐ tur principal ☐	
Pentru instalațiile de apă răcită sau solare:	Concentrație antigel:	
Pentru separatoarele rotative din alamă:	☐ s-a respectat sensul de curgere indicat pe armatură	
Pentru separatoarele din oțel:	☐ poziție de instalare orizontală ☐ poziție de instalare verticală	
Presiunea maxim admisibilă în instalație:		
Temperatura maxim admisibilă în instalație:		

Nume Firmă Service:	
Nume Persoană reprezentant Service:	

Observații:

--



PROCES VERBAL nr. /.....

Service / Întreținere

** Operațiune de întreținere:	Data:	
Nume Firmă Service:		
Nume Persoană reprezentant Service:		
Model separator Reflex:	☐ Exvoid..... ☐ Exdirt..... ☐ Exwin.....	
Serie Fabricație: + poză eticheta de fabricație		
Specificații tehnice pentru întreținerea anuală	☐ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt și Exwin, disponibile pe site la secțiune: https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/	
Operațiunea de purjare (pt. Exdirt și Exwin)	☐ s-a executat operațiunea de purjare conform Manual de Operare ☐	
Pt. separatoarele din oțel Exdirt R și Exwin R	☐ flanșa de service s-a demontat și s-a montat la loc respectând instrucțiunile din Manual de Operare ☐ după montarea flanșei de service s-a efectuat proba de presiune	
Verificare ventil aer:	☐ Stare bună	☐ Există pierderi***
Verificare stare echipament:	☐ Stare bună	☐ Deteriorări***

Notă:

**** Pentru păstrarea garanției de 5 ani de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către un reprezentant tehnic agreat.**

*** În spatiul de Observatii detaliați neconformitățile.

Observatii:

--